

## Veröffentlichungspflichten gemäß §23c Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Netzstrukturdaten gemäß § 23c Abs. 1 EnWG					
	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS
Stromkreislänge	km	40	-	215	21
Installierte Leistungen der Umspannebenen	MVA	-	630	97	22
Entnommene Jahresarbeit	GWh	0,88	-	1.126	31
Anzahl der Entnahmestellen	Stück				

netzrelevante Daten gemäß § 23c Abs. 3 EnWG					
	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS
Summe aller Einspeisungen	GWh	124	-	356	0,16
Jahreshöchstlast aller Entnahmen	MW	143	-	150	6
Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz	MW	134	-	-	-
Bezug aus dem vorgelagerten Netz	GWh	711	-	-	-
Netzverluste gemäß § 23c Abs. 3 Nr. 2	kWh	6.916	-	8.797.115	244.209

§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG Versorgte Flächen	13 km <sup>2</sup>				
§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG die Mengen und Preise der Verlustenergie des Vorjahres	9.048 MWh		13,88 ct/kWh		
§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG der Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers:	InfraLeuna GmbH				

§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG Ansprechpartner Netzzugangsfragen	Matthias Schmidt Tel.: +49 3461 43-3224 m.schmidt@infraleuna.de		Sven Kühn Tel.: +49 3461 43-3881 s.kuehn@infraleuna.de		
--	---	--	--	--	--